



Unit Induk Distribusi Bali
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara
Unit Layanan Pelanggan Singaraja

Jl. Ngurah Rai No 68 Singaraja

Telp. Operator: (0362) 123, (0362) 22584

Nomor : 0009/STN.00.01/ULP/BA/2019

14 Februari 2019

Lampiran : 2

Perihal : Himbauan Jarak Aman Listrik 20 kV

Kepada Yth :

*) Terlampir

Dalam rangka pencegahan terjadinya bahaya tegangan Listrik akibat pembangunan dan fasilitas lainnya yang berada dekat dengan Jaringan Listrik, dengan ini disampaikan jarak aman terhadap Jaringan Listrik Tegangan Menengah (20 kV) milik PLN sbb :

NO	URAIAN	JARAK AMAN	REFERENSI
1	TERHADAP PERMUKAAN JALAN RAYA	≥ 6 METER	PLN BUKU 5. STANDAR KONSTRUKSI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH TENAGA LISTRIK
2	BALKON RUMAH	≥ 2.5 METER	
3	ATAP BANGUNAN	≥ 2 METER	
4	DINDING BANGUNAN	≥ 2.5 METER	
5	ANTENA TV/ RADIO, MENARA	≥ 2.5 METER	
6	POHON	≥ 2.5 METER	
7	PENJOR	≥ 2.5 METER	
8	UNDERBUILT TM-TM	≥ 1 METER	
9	UNDERBUILT TM-TR	≥ 1 METER	

Mohon kiranya dalam beraktifitas atau mendirikan bangunan yang dekat dengan Jaringan Listrik Tegangan Menengah agar mengacu pada standart tersebut diatas dan menginformasikan kepada masyarakat lain.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

AGENDA KEMENTERIAN SUKASABU	
DITERIMA DI	k-camat Sred
TANGGAL	19-2-2019
JAM	10-45
PARAF	

Erma

